



LEGENDE

- | | | | | |
|----|----|----|----|----------------------|
| UP | AP | UP | AP | |
| | | | | AUSLASS 230V |
| | | | | AUSLASS 400V |
| | | | | AUSSCHALTER DIMMBAR |
| | | | | AUSSCHALTER |
| | | | | JALOUSIETASTER |
| | | | | BEWEGUNGSMELDER 180° |
| | | | | BEWEGUNGSMELDER 360° |
| | UP | AP | | DECKENAUSLASS LICHT |
| | | | | WANDAUSLASS LICHT |
| | | | | DECKENSPOT |

Bauherr	-		
Anlage	Roßmanngasse 7		
Benennung	Elektroinstallation TOP 16		
Projekt-Nr.	-		
Gezeichnet	26.02.2024	uNU	
Geprüft	26.02.2024	hNU	
FILE-Datum	26.02.2024		
Maßstab	1:50	A3	
geplottet am: 26/02/2024, von: Ulrike Nußmüller		Blatt	1
		von	1
		00-000.001	
P:\P-24-001_Rossmanngasse 701_Installationspläne_Grundrisse\P-24-001.06_E-Inst_OG2.dwg			





NU-Ts Elektro GmbH, Föhrengasse 2, 8501 Lieboch

NHD New Home Development Immobilien GmbH
Mautgasse 9/1.Stock
8045 Graz

Bauvorhaben: Wohnanlage
The seven, Roßmanngasse 7/7a
8010 Graz

28.02.2024

ATTEST

Erstüberprüfung der elektrischen Anlage

Die oben angeführte Anlage wurde einer Erstüberprüfung im Sinne der ÖVE/ÖNORM E8101-6 unterzogen und entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen des Elektrotechnikgesetzes zum Zeitpunkt der Überprüfung.

Als Schutz gegen zu hohe Berührungsspannung wurde die Schutzmaßnahme „Nullung mit Zusatzschutz Fehlerstromschutzschaltung“ angewandt.

Der Prüfbefund gemäß ÖVE/ÖNORM E8101-6-61 für die elektrische Anlage wurde erstellt.

Dieses Attest erstreckt sich auf die oben genannte Anlage.

Mit Freundlichen Grüßen

NU-Ts Elektro GmbH

