



Höhen und genaue Position lt. Küchenplan Top17

- E-Herd
- E-Herd
- GS
- GS

LEGENDE

- | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|--|----------------------|
| | | | | | AUSLASS 230V |
| | TASTER BELEUCHTET | | SCHUKO-STECKDOSE 1-FACH | | AUSLASS 400V |
| | TASTER DIMMBAR | | SCHUKO-STECKDOSE 2-FACH | | AUSSCHALTER DIMMBAR |
| | TASTER | | SCHUKO-STECKDOSE 3-FACH | | JALOUSIETASTER |
| | EIB-TASTER | | KRAFTSTECKDOSE 16A | | BEWEGUNGSMELDER 180° |
| | AUSSCHALTER | | KRAFTSTECKDOSE 32A | | BEWEGUNGSMELDER 360° |
| | AUSSCHALTER 2-POLIG | | AP | | DECKENAUSLASS LICHT |
| | SERIENSCHALTER | | DATENDOSE 1-FACH | | WANDAUSLASS LICHT |
| | WECHSELSCHALTER | | DATENDOSE 2-FACH | | DECKENSPOT |

Bauherr	-		
Anlage	Roßmanngasse 7		
Benennung	Elektroinstallation TOP 17		
Projekt-Nr.	-		
Gezeichnet	21.02.2024	uNU	
Geprüft	21.02.2024	hNU	
FILE-Datum	21.02.2024		
Maßstab	1:50	A3	
geplottet am: 26/02/2024, von: Ulrike Nußmüller			Blatt von 1/1
P:\P-24-001_Rossmanngasse 7\01_Installationspläne\Grundrisse\P-24-001.07_E-Inst_OG3.dwg			00-000.001





NU-Ts Elektro GmbH, Föhrengasse 2, 8501 Lieboch

NHD New Home Development Immobilien GmbH
Mautgasse 9/1.Stock
8045 Graz

Bauvorhaben: Wohnanlage
The seven, Roßmanngasse 7/7a
8010 Graz

28.02.2024

ATTEST

Erstüberprüfung der elektrischen Anlage

Die oben angeführte Anlage wurde einer Erstüberprüfung im Sinne der ÖVE/ÖNORM E8101-6 unterzogen und entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen des Elektrotechnikgesetzes zum Zeitpunkt der Überprüfung.

Als Schutz gegen zu hohe Berührungsspannung wurde die Schutzmaßnahme „Nullung mit Zusatzschutz Fehlerstromschutzschaltung“ angewandt.

Der Prüfbefund gemäß ÖVE/ÖNORM E8101-6-61 für die elektrische Anlage wurde erstellt.

Dieses Attest erstreckt sich auf die oben genannte Anlage.

Mit Freundlichen Grüßen

NU-Ts Elektro GmbH

