



LEGENDE

<ul style="list-style-type: none"> UP 	<ul style="list-style-type: none"> AP TASTER BELEUCHTET AP TASTER DIMMBAR AP TASTER AP EIB- TASTER AP AUSSCHALTER AP AUSSCHALTER 2-POLIG AP SERIENSCHALTER AP WECHSELSCHALTER 	<ul style="list-style-type: none"> UP UP 	<ul style="list-style-type: none"> AP SCHUKO-STECKDOSE 1-FACH AP SCHUKO-STECKDOSE 2-FACH AP SCHUKO-STECKDOSE 3-FACH AP KRAFTSTECKDOSE 16A AP KRAFTSTECKDOSE 32A AP DATENDOSE 1-FACH AP DATENDOSE 2-FACH 	<ul style="list-style-type: none"> AUSLASS 230V AUSLASS 400V AUSSCHALTER DIMMBAR JALOUSIETASTER BEWEGUNGSMELDER 180° BEWEGUNGSMELDER 360° DECKENAUSLASS LICHT WAND AUSLASS LICHT DECKENSPOT
---	---	--	---	---

Bauherr	-		
Anlage	Roßmanngasse 7		
Benennung	Elektroinstallation TOP 18		
Projekt-Nr.	-		
Gezeichnet	21.02.2024	uNU	
Geprüft	21.02.2024	hNU	
FILE-Datum	21.02.2024		
Maßstab	1:50	A3	
geplottet am: 26/02/2024, von: Ulrike Nußmüller			Blatt von 1 / 1
P:\P-24-001_Rossmanngasse 7\01_Installationspläne_Grundrisse\P-24-001.07_E-Inst_OG3.dwg			00-000.001





NU-Ts Elektro GmbH, Föhrengasse 2, 8501 Lieboch

NHD New Home Development Immobilien GmbH
Mautgasse 9/1.Stock
8045 Graz

Bauvorhaben: Wohnanlage
The seven, Roßmanngasse 7/7a
8010 Graz

28.02.2024

ATTEST

Erstüberprüfung der elektrischen Anlage

Die oben angeführte Anlage wurde einer Erstüberprüfung im Sinne der ÖVE/ÖNORM E8101-6 unterzogen und entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen des Elektrotechnikgesetzes zum Zeitpunkt der Überprüfung.

Als Schutz gegen zu hohe Berührungsspannung wurde die Schutzmaßnahme „Nullung mit Zusatzschutz Fehlerstromschutzschaltung“ angewandt.

Der Prüfbefund gemäß ÖVE/ÖNORM E8101-6-61 für die elektrische Anlage wurde erstellt.

Dieses Attest erstreckt sich auf die oben genannte Anlage.

Mit Freundlichen Grüßen

NU-Ts Elektro GmbH

