



LEGENDE

- | | |
|----|-------------------------|
| UP | AP |
| | TASTER BELEUCHTET |
| | TASTER DIMMBAR |
| | TASTER |
| | EIB- TASTER |
| | AUSSCHALTER |
| | AUSSCHALTER 2-POLIG |
| | SERIENSCHALTER |
| | WECHSELSCHALTER |
| | SCHUKO-STECKDOSE 1-FACH |
| | SCHUKO-STECKDOSE 2-FACH |
| | SCHUKO-STECKDOSE 3-FACH |
| | KRAFTSTECKDOSE 16A |
| | KRAFTSTECKDOSE 32A |
| UP | AP |
| | DATENDOSE 1-FACH |
| | DATENDOSE 2-FACH |
| | AUSLASS 230V |
| | AUSLASS 400V |
| | AUSSCHALTER DIMMBAR |
| | JALOUSIETASTER |
| | BEWEGUNGSMELDER 180° |
| | BEWEGUNGSMELDER 360° |
| | DECKENAUSLASS LICHT |
| | WANDAUSLASS LICHT |
| | DECKENSPOT |

Bauherr	-	
Anlage	Roßmanngasse 7	
Benennung	<h2>Elektroinstallation</h2> <h3>TOP 19</h3>	
Projekt-Nr.	-	
Gezeichnet	21.02.2024	uNU
Geprüft	21.02.2024	hNU
FILE-Datum	21.02.2024	
Maßstab	1:50	A3
geplottet am: 26/02/2024, von: Ulrike Nußmüller	Blatt von	1 / 1
P:\P-24-001_Rossmanngasse 7\01_Installationspläne_Grundrisse\P-24-001.02_E-Inst_Villa EG-OG.dwg		00-000.001





NU-Ts Elektro GmbH, Föhrengasse 2, 8501 Lieboch

NHD New Home Development Immobilien GmbH
Mautgasse 9/1.Stock
8045 Graz

Bauvorhaben: Wohnanlage
The seven, Roßmanngasse 7/7a
8010 Graz

28.02.2024

ATTEST

Erstüberprüfung der elektrischen Anlage

Die oben angeführte Anlage wurde einer Erstüberprüfung im Sinne der ÖVE/ÖNORM E8101-6 unterzogen und entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen des Elektrotechnikgesetzes zum Zeitpunkt der Überprüfung.

Als Schutz gegen zu hohe Berührungsspannung wurde die Schutzmaßnahme „Nullung mit Zusatzschutz Fehlerstromschutzschaltung“ angewandt.

Der Prüfbefund gemäß ÖVE/ÖNORM E8101-6-61 für die elektrische Anlage wurde erstellt.

Dieses Attest erstreckt sich auf die oben genannte Anlage.

Mit Freundlichen Grüßen

NU-Ts Elektro GmbH

